

Service des eaux d'Arolla SA
Eau d'Arolla SA
Case postale 19
1986 Arolla



Entreprise N° : 33056/36957

Sion, le 27 mars 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-13485

V 1



N° d'échantillon : 25-58598

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Service des eaux d'Arolla SA, 1986 Arolla
Personne responsable : Monsieur Peter WEATHERILL, Service des eaux d'Arolla SA, 1986 Arolla

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux d'Arolla SA
Prélèvement du : 24.03.2025 à 09h00
Date arrivée : 24.03.2025
Effectué par : Madame Natacha FLEURY, Contrôleuse cantonale des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 1448 - AROLLA
Lieu de prélèvement : 1 - Café-Rest. du Glacier; Route de l'Evêque X : 2 603 324 Y : 1 097 215
3

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux d'Arolla SA, Monsieur Peter WEATHERILL, Case postale 19, 1986 Arolla
Service des eaux d'Evolène, Monsieur Pierre-Alain SIERRO, Rue Centrale 216, 1983 Evolène

