Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux d'Evolène
Administration communale
Case postale 83
Rue Centrale 216
1983 Evolène

Entreprise N° : 33092/16730

Sion, le 15 juillet 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-24306 V 1

N° d'échantillon : 24-78076

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement :	Service des eaux d'Evolène, Rue Centrale 216, 1983 Evolène
Personne responsable :	Monsieur Jean-Vincent VUIGNIER, Service des eaux d'Evolène, Rue Centrale 216, 1983 Evolène

CONTEXTE

But du contrôle :	Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux d'Evolène
Prélèvement du :	08.07.2024 à 09h15
Date arrivée :	08.07.2024
Effectué par :	Madame Natacha FLEURY, Contrôleuse cantonale des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Désignation :	Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur :	491 - EVOLENE - HAUDERE - LA TOUR (EVO 1+2)
Lieu de prélèvement :	2 - Administration communale

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	105 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.9	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	5.9 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	5.5 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	15.0 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0556-MOP	Turbidité	< 0.2 UT/F		
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux d'Evolène, Monsieur Pierre-Alain SIERRO, Rue Centrale 216, 1983 Evolène

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav