

Service des eaux d'Evolène
Administration communale
Case postale 83
1983 Evolène



Entreprise N° : 33092/16730

Sion, le 5 juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 21-VS-24311

V 1



N° d'échantillon : 21-86797

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux d'Evolène, 1983 Evolène

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux d'Evolène
Prélèvement du : 30.06.2021 à 11h00
Date arrivée : 30.06.2021
Effectué par : Monsieur Pierre-Alain SIERRO, Responsable des travaux publics et des dangers naturels

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 491 - EVOLENE - HAUDERE - LA TOUR (EVO 1+2)
Lieu de prélèvement : 14 - La Gouille

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux d'Evolène, Monsieur Pierre-Alain SIERRO, Rue Centrale 216, 1983 Evolène

